



Pagraba stāva plāns


M=1:100



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI



Griezumums A - A  
M=1:50



Tukšošanas armatūru, mērinstrumentus un sensorus montēt saskaņā ar montāžas shēmu.  
Regulatoru ECL210 montēt apkaiapošanai ērtā augstumā no grīdas.  
Āra gaisa temperatūras sensoru montēt 2,5m augstumā ēkas ziemeļu pusē.  
Telpas temperatūras sensoru montēt 2m augstumā 1. st. pie zāles iekšienesas.

Objeksts:				STADIJA				LAPA	IZM.	MĒROGS		
Valkas novada domes administratīvā ēka, centrālās apkures sistēmas ierīkošana. Semināra iela 29, Valka, Valkas novads Valka				TP				AVK - 2		I:100/I:50		
				MARKA				PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.			
Pasūtītājs:				Lapas saturs:								
Valkas novada dome, Reģ.Nr.90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV4701				AVK							VND/2014/173	
BPDV				Ratlis Arājs		22.04.2014.		SIA "WONDERFULL" Slabū iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālrunis: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv				
Izstrādāja				Ratlis Arājs		22.04.2014.		Pagraba stāva plāns				