

Atbildes par Atklāta konkursa prasībām

(Atklāts konkurss „Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām” Iepirkuma ID Nr. VND 2010/4-K/ERAF)

1) Jautājums:

Papildus darbu daudzumu sarakstā ir norādīta pozīcija Nr.9.2 *Ģeotekstila ieklāšana gultnes drenāžas izbūvei.*

Lūdzam norādīt ieklājamā ģeotekstila parametrus!

Atbilde:

Skatīt „Projekta specifikācijas” punktu 8.10.2 kopā ar rasējumu CD-4-8.

2) Jautājums:

Vai izbūvējamajai lietus ūdens kanalizācijas sistēmai ir jāparedz CCTV inspekcija?

Atbilde:

CCTV inspekcija nav jāveic.

3) Jautājums:

Papildus darbu daudzumu sarakstā ir norādīta pozīcija Nr.9.8 *Ģeotehnisko urbumu veikšana.*

Lūdzam norādīt:

- a) cik urbumu ir jāveic šīs pozīcijas ietvaros,
- b) vai ir jāveic urbuma testēšana (analīzes), vai arī pietiek ar aprakstu,
- c) vai ir jāveic urbuma zondēšana.

Atbilde:

- a) 6 urbumi tilta būves vietā, 4 urbumi ceļa trasē;
- b) urbumiem ceļa trasē jāveic urbuma testēšana (analīzes) un jāsastāda apraksts;
- c) zondēšana jāveic 2 vietās tilta būves zonā.