

**1. Vai var būt gan Pretendenti, gan apakšuzņēmēji šajā konkursā?**

- Pretendents konkursā var būt kā apakšuzņēmējs cita pretendenta piedāvājumā, bet jāņem vērā, ka pretendents nevar būt ieinteresēts kāda cita pretendenta piedāvājumā.

**2. Vai darba uzdevumā minētie “ārējie elektroapgādes tīkli” jāsaprot kā abonenta tīkli? Kur paredzama pieslēguma vieta Latvenergo tīkliem?**

- Jāslēdzas pie topogrāfijā redzamā trafo TP-3097